

**AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2024 YILI KASIM AYI
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI
TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI**

Sıra No	Başvuru Tarihi	Başvuru Sayısı	Kaynak Türü	Güç (kW)	İl Adı	Durumu	Değerlendirme Sonucu
1	9.11.2024	625	Güneş	2930	Adıyaman	Olumlu	Besni OSB TM'ye yönlendirilen üretim tesisi için tahsis edilebilecek kapasite 80 kW olup başvuru sahibinin tahsis edilen kapasiteyi kabul etmesi halinde EİGM YEPDİS yüklemesi yapılacaktır
2	11.11.2024	626	Güneş	3960	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
3	11.11.2024	627	Güneş	2557	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
4	11.11.2024	628	Güneş	2500	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
5	11.11.2024	629	Güneş	2025	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
6	11.11.2024	630	Güneş	2025	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
7	11.11.2024	631	Güneş	1729	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
8	11.11.2024	632	Güneş	1301	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
9	11.11.2024	633	Güneş	950	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
10	11.11.2024	634	Güneş	400	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Göksun TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
11	13.11.2024	635	Güneş	2000	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Afşin Elbistan Termik A TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
12	13.11.2024	636	Güneş	1000	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Afşin Elbistan Termik A TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
13	16.11.2024	639	Güneş	800	Adıyaman	Olumsuz	TEİAŞ Gölbaşı TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
14	26.11.2024	642	Güneş	3700	Adıyaman	Olumsuz	Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 14. Maddesinin 6. fıkrası gereğince başvurunun teknik değerlendirmesi olumsuz olarak sonuçlandırılmıştır.
15	26.11.2024	643	Güneş	10100	Adıyaman	Olumlu	Besni OSB TM'ye yönlendirilen üretim tesisi için tahsis edilebilecek kapasite 240 kW olup başvuru sahibinin tahsis edilen kapasiteyi kabul etmesi halinde EİGM YEPDİS yüklemesi yapılacaktır
16	26.11.2024	644	Güneş	200	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Kahramanmaraş TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
17	28.11.2024	646	Güneş	3200	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Afşin Elbistan Termik A TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
18	28.11.2024	647	Güneş	7200	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Afşin Elbistan Termik A TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
19	30.11.2024	655	Güneş	45	Adıyaman	Olumsuz	TEİAŞ Adıyaman TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
20	30.11.2024	656	Güneş	125	Kahramanmaraş	Olumlu	Teknik değerlendirme sonucu olumlu olup Narlı TM'ye yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. EİGM YEPDİS yüklemesi yapılacaktır.

Yayınlanma Tarihi : 17.01.2025