

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2024 YILI HAZİRAN AYI
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI
TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

| Sıra No | Başvuru Sayısı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu |
|---------|----------------|----------------|-------------|----------|---------------|---------|---|
| 1 | 365 | 5.06.2024 | Güneş | 300,00 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ Kahramanmaraş TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |
| 2 | 366 | 5.06.2024 | Güneş | 1200,00 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ Kahramanmaraş TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |
| 3 | 377 | 27.06.2024 | Güneş | 8250,00 | Adıyaman | Olumlu | Gözebaşı TM olarak teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış olup, YEPDİS yüklemesi yapılacak ve sonuçları web sitemizde yayınlanacaktır. |
| 4 | 378 | 27.06.2024 | Güneş | 6094,00 | ADİYAMAN | Olumsuz | TEİAŞ Besni OSB TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |
| 5 | 379 | 27.06.2024 | Güneş | 378,00 | ADİYAMAN | Olumsuz | TEİAŞ Adıyaman TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |
| 6 | 386 | 28.06.2024 | Güneş | 2400,00 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ Kıpıçam 380 TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |
| 7 | 387 | 28.06.2024 | Güneş | 1000,00 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ Kıpıçam 380 TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |
| 8 | 400 | 29.06.2024 | Güneş | 50,00 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ Kılavuzlu TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |
| 9 | 403 | 29.06.2024 | Güneş | 4992,00 | Adıyaman | Olumsuz | TEİAŞ Besni OSB TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |
| 10 | 405 | 30.06.2024 | Güneş | 800,00 | Adıyaman | Olumsuz | TEİAŞ Gölbaşı TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |
| 11 | 407 | 30.06.2024 | Güneş | 990,00 | Kahramanmaraş | Olumsuz | TEİAŞ Doğanköy TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden olumsuz sonuçlandırılmıştır. |

Yayınlanma Tarihi : 21.08.2024