

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2024 YILI AĞUSTOS AYI
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI
TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Sıra No	Başvuru Tarihi	Başvuru Sayısı	Kaynak Türü	Güç (kW)	İl Adı	Durumu	Değerlendirme Sonucu
1	11.08.2024	500	Güneş	600,00	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Doğançöy TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
2	28.08.2024	506	Güneş	660,00	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Kapıçam TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
3	28.08.2024	510	Güneş	990,00	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Doğançöy TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
4	29.08.2024	512	Güneş	110,00	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Kahramanmaraş TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
5	29.08.2024	513	Güneş	400,00	Adıyaman	375 kWe olarak olumludur	400 kWe gücündeki başvurunuz için TEİAŞ ve EPDK kurul kararları kapsamında tahsis edilen kapasite 375 kW olup ilgi kapasitenin tüzel kişiliğinizce kabul edilmesi halinde, Adıçım TM'ye yönlendirilecektir. (Başvuru sahibinin ilgili gücü kabul ettiğine dair şirketimize yayınlanma tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde güncel aplikasyon krokisi ve teknik değerlendirme formunu sunması gerekmektedir.)
6	30.08.2024	516	Güneş	1400,00	Adıyaman	Olumlu	Yapılması planlanan üretim tesisinin teknik değerlendirmesi Gözebaşı TM olarak uygun bulunmuş olup, YEPDİS yüklemesi yapılacaktır.
7	30.08.2024	517	Güneş	550,00	Adıyaman	Olumlu	Yapılması planlanan üretim tesisinin teknik değerlendirmesi Gözebaşı TM olarak uygun bulunmuş olup, YEPDİS yüklemesi yapılacaktır.
8	31.08.2024	534	Güneş	1600,00	Kahramanmaraş	Olumsuz	TEİAŞ Kılılı TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
9	31.08.2024	536	Güneş	800,00	Adıyaman	Olumsuz	TEİAŞ Gölbası TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.
10	31.08.2024	546	Güneş	4992,00	Adıyaman	Olumsuz	TEİAŞ Besbi OSB TM için ilave kapasite tahsis etmediğinden teknik değerlendirme olumsuz sonuçlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi : 11.10.2024